


PROJEKTOWANA TABLICA TB
- zabudowa natynkowa w budynku apteki




ISTN. KABLE nN O ŻYŁACH AL
(ZASILANIE Z NAJBLIŻSZEJ LATARNI)

LEGENDA:

C PROJ. OPRAWA TYPU LED 54W, 4000K, 5186lm, IP65 MONTAŻ NA WYSIĘGNIKU ŚCIENNYM, STYLÓWYM (STYLIZOWANYM)

WIDOK TB



Rozdzielnica natynkowa, 2-rzędowa (12modułów)
o wymiarach (W x SZ x G): 380x318x114.

UWAGI:

1. Układ pracy instalacji: TN-C-S, 230/400V, 50Hz.
2. Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wylączenie Zasilania
3. Moc szczytowa Tablicy: $P_{sz}=0,16kW$
4. Typ obudowy - natynkowa, IP40 (IK07). II klasa ochronności, kolor biały, RAL 9010. Zgodność z normą PN-EN 60439-3. Wyprowadzenie obwodów poprzez listwy zaciskowe.

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
INWESTOR	SP ZOZ P. S. dla N. i P. Ch. w RYBNIKU		
ADRES	44-201 RYBNIK, ul. GLIWICKA 33		
PROJEKTOWAŁ			
NR UPR. PROJ.			
inż. T. Mania			
OPL/0405/P00E/08			
SPRAWDZIŁ			
NR UPR. PROJ.			
inż. P. Chrzanowski			
OPL/0363/PW0E/07			
EKO KLIMA Projekt		40 - 688 KATOWICE UL. M. GIERLOTKI 10 tel/fax. 032 256 34 16 tel/fax. 032 243 77 10 e-mail: ekoklimaprojekt@interia.pl	
PRZEBUDOWA LAMP OŚWIETLENIA ZEWN. NA TERENIE SZPITALA DLA N. i P. CHORYCH RYBNIK, GLIWICKA 33		UMOWA	-
		FAZA	P.B.W.
		DATA	01.2016
Schemat tablicy TB		SKALA	-
		BRANZA:	EL.
Nr projektu:	W-T-0321	Nr rysunku:	E-06