



LEGENDA	
	Centralna oddymiania (zgodnie z opisem)
	Przycisk oddymiania
	Optyczna czujka dymu
	Sygnalizator akustyczny (głosowy)
	Przycisk przewietrzania kluczykowy
	Siłownik klapy lub okna
Lx/y - linia x- numer linii y - numer elementu	

#### UWAGA

- Całość instalacji w wykonaniu podtynkowym.
- Zasilanie centralki oddymiania sprzed wyłącznika ppoż.



<b>INWESTOR:</b> SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NEROWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33		
<b>TEMAT:</b> Instalacja oddymiania klatki schodowej oraz zamknięcie klatki schodowej drzwiami		
<b>PRZEDMIOT RYSUNKU:</b> PAWILON XIa( XIII) - SCHEMAT BLOKOWY		
<b>OPRACOWANIE:</b> mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914	<b>PODPIS:</b>	<b>DATA:</b> 2016.04
<b>PROJEKT BR. BUDOWLANA:</b> inż. Bogusław Kasprzycki 81/83	<b>PODPIS:</b>	<b>SKALA:</b> 1:100
<b>PROJEKT BR. ELEKTRYCZNA:</b> mgr inż. Adam Popławski MAZ/0274/PWBE/15	<b>PODPIS:</b>	<b>NR RYS.:</b> <b>3</b>