



LEGENDA	
COD	Centralna oddymiania RZN4408K
	Przycisk oddymiania RT45 (istniejący)
	Opłyczna czujka dymu DOR40 (istniejąca)
	Słownik okna (zgodnie z opisem)
	Przycisk przewietrzania (istniejący)
Lxy - linia x- numer linii y - numer elementu	

INWESTOR:			
TEMAT:		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NEROWO I PSYCHICZNIE CHOROYCH W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. GŁIWICKA 33	
OPRACOWANIE:		Naprawa instalacji oddymiania klatek schodowych	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		PAWILON II - SCHEMAT BLOKOWY	
mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914		PODPIS:	DATA: 2016.04
PROJEKT BR. ELEKTRYCZNA: MAZ/0274/PWB/15		NR RTS.:	4

UWAGA

1. Całość instalacji w wykonaniu poddyńkowym.