

doposażenie kwatery o wymiarach 40cm X 145cm w słownik KAS5000 - do przeniesienia ze zdemontowanego okna


1xHDOe 3x2,5 PHE0 zasilenie COD  
1xNITKSY 3x2x0,8 z RPO LP1/3  
1xNITKSY 1x2x0,8 z czujnik LC3/3

Wymiana istniejącej centrali na RZN4408K

Wymiana okna na certyfikowane okno oddymiające MCR OSD, A=1,30m<sup>2</sup>, wymiar zewnętrzny 148x233mm (szer x wys), uchylenie na zewnątrz

LEGENDA	
	Centralna oddymiania RZN4408K
	Przysiek oddymiania RT45 (siniący)
	Opłuczna czujka dymu DOR40 (siniąca)
	Słownik okna (zgodnie z opisem)
	Przysiek przewietrzania (siniący)
Lx/y - linia x- numer linii y - numer elementu	

UWAGA  
1. Całość instalacji w wykonaniu podwykonawcy.

<b>INWESTOR:</b>  www.mrc-system.pl	
<b>TEMAT:</b> SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NEROWIDŁOWYCH CHOROCH W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. GŁOWICKA 33	
<b>OPRACOWANIE:</b> Naprawa instalacji oddymiania klatek schodowych	
<b>PRZEDMIOT PRACY:</b> PAWILON II - RZUT PIŁYRA I	<b>PROJEKT:</b>
mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914	<b>DATA:</b> 2016.04
<b>PROJEKT BR. ELEKTRYCZNY:</b> mgr inż. Adam Popławski MAZ/0274/PWBE/15	<b>NR PRS:</b> 2