

Doposażenie drzwi wejściowych w
stojki umożliwiające blokowanie drzwi
w pozycji otwartej

1xHDS 3x2,5 PH90 zasilane COD
1xINTKSY 2x2x0,8 LP1 do LP1/2 na +1
1xINTKSY 1x2x0,8 LC1 do LC1/2 na +1


Doposażenie drzwi wejściowych w
stojki umożliwiające blokowanie drzwi
w pozycji otwartej.

Montaż słownika CDC 200/600
przeniesionego z +1 w kwiecie o
wymiarach 10cm x 150cm

zakres opracowania

LEGENDA	
	Centrala oddymiania RZM4408K
	Przycisk oddymiania RT45 (istniejący)
	Opcyjna czujka dymu DOR40 (istniejąca)
	Słownik okna (zgodnie z opisem)
	Przycisk przewietrzania (istniejący)
	Lx/y - linia x - numer linii y - numer elementu

UWAGA
1. Całość instalacji w wykonaniu podrynkowym.

INWESTOR:  www.mrc-system.pl	
TEMAT: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NEROWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. GŁIWICKA 33	
OPRACOWANIE: Naprawa instalacji oddymiania klatek schodowych	
PRZEDMIOT PRACY: PAWILION II - RZUT PARTERU	
PROJEKT BR. ELEKTRYCZNY: mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914	DATA: 2016.04
PROJEKT BR. ELEKTRYCZNY: mgr inż. Adam Popławski MAZ/0274/PWBE/15	NR. RYS.: 1