



LEGENDA	
	Centralka oddymiania RZN4408K
	Przycisk oddymiania RT42 (istniejący)
	Optyczna czujka dymu DOR40 (istniejąca)
	Silownik okna (zgodnie z opisem)
	Przycisk przewietrzania (istniejący)
Lx/y - linia x- numer linii y - numer elementu	

UWAGA

- Całość instalacji w wykonaniu podtynkowym.

INWESTOR:		
TEMAT: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NEROWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33		
Naprawa instalacji oddymiania klatki schodowej K1		
OPRACOWANIE:		
PRZEDMIOT RYSUNKU:		
PAWILON VI - SCHEMAT BLOKOWY		
mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914	PODPIS:	DATA: 2016.04
PROJEKT BR. ELEKTRYCZNA: mgr inż. Adam Poptawski MAZ/0274/PWBE/15	PODPIS:	NR RYS.: 4