








LEGENDA	
	Centrala oddymiania RZYN408K
	Przycisk oddymiania RT4Z (ismielący)
	Opyszczna czujka dymu DOR40 (ismieląca)
	Słownik dźwiękowy (zgodnie z opisem)
	Przycisk przewietrzanie (ismielący)
	

UWAGA

INWESTOR:			
TEMAT:		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PASTWOTWY SZPITAL DLA NEROWO I PSYCHICZNIE CHOROBYCH W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33	
OPRACOWANIE:		Naprawa instalacji oddymiania kłaki schodowej K1	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:		PAWILON VI - RZUT PARTERU	
PROJEKT BR. ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914	PODPIS:	DATA: 2016.04
mgr inż. Adam Popławski MAZ/0274/PWbE/15	PODPIS:	NR RYS:	1