


Uwaga:
Projektowaną instalację wodociągową wykonać z rur PP łączonych metodą zgrzewania. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału pod warunkiem zachowania średnic podanych w projekcie i akceptacji Inwestora. Wszystkie materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej muszą posiadać atest PZH. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Instalację prowadzić w izolacji cieplochronnej np. Thermoflex. Posiedźca pod przybory sanitarne wykonać w brzdach ściennych


Oznaczenia:

- projektowana instalacja wody zimnej
- - - projektowana instalacja wody ciepłej
- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
- zawór kulowy
- 20 x 1.9 średnica przewodu wodociągowego
- (W1) Miejsce prowadzenia pionu wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej

Sposób zabudowy umywalki



Sposób zabudowy zasilania łazienki



Objekt: REMONT SANITARIATÓW W PAWILONIE NR VI			
Inwestor: SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA PSYCHICZNI I NERWOWO CHORYCH W RYBNIKU UL. GŁIWICKA 33			
Rzut parteru - inst. wodociągowa			
Opracował: mgr inż. ŁUKASZ KAFKA		Branża: Inst.sanit	
Projektował: mgr inż. KRZYSZTOF POPIELA upr. nr SLK/2516/PWOS/09		Nr rys. IS-04	
		Skala: 1:50	
		Data: KWIECIEŃ 2013	