



Uwaga:

Projektowaną instalację wodociągową wykonac z rur PP łączonych metodą zgrzewania. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału pod warunkiem zachowania średnic podanych w projekcie i akceptacji Inwestora. Wszystkie materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej muszą posiadać atest PZH. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Instalację prowadzic w izolacji cieplochronnej np. Thermaflex. Posejścia pod przybory sanitarne wykonac w bruzdach ściennych

Oznaczenia:

- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej
- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
- zawór kulowy
- 20 x 1.9 średnica przewodu wodociągowego
- W1 Miejsce prowadzenia pionu wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej

Sposób zabudowy umywalki



Obiekt:

REMONT SANITARIATÓW W PAWILONIE NR VI

Inwestor:

SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA PSYCHICZNIE I NERWOWO CHORYCH W RYBNIKU UL. GLIWICKA 33

Rozwinięcie - inst. wodociągowa

Opracował: mgr inż. ŁUKASZ KAFKA

Branża: *INST. SANIT*

Nr rys. *IS-07*

Projektował: mgr inż. KRZYSZTOF POPIELA upr. nr SLK/2516/PWOS/09

Skala: *1:50*

Data: *KWIECIEŃ 2013*