

**Zestawienie decyzji oraz zakresu prac inwestycyjnych ppoż do wykonania
w poszczególnych budynkach**

L.p.	Nr Decyzji	Data wydania Decyzji	Nr Pawilonu	Nazwa zadania
1			2	3
1	MK-0231/18/07/MZ MOK.0231.95.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon II	1. Wydzielenie piwnic stropami i ścianami o klasie ogniowej REI 60 oraz zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI 30 wejść z klatek schodowych do piwnic
2	MK-0231/19/07/MZ MOK.0231.98.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon III	1. Wydzielenie piwnic stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 2. Zamknięcie klatki schodowej prowadzącej na strych drzwiami o odporności ogniowej EI 30.
3	MK-0231/20/07/MZ MOK.0231.99.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon IV	1. Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 2. zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI30 wyjścia z klatek schodowych do piwnicy.
4	MK-0231/21/07/MZ MOK.0231.100.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon VI	1. Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 2. Zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI30 wyjścia z klatek schodowych do piwnic.
5	MK-0231/24/07/MZ MOK.0231.103.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon XI	1. Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 2. Zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI30 wyjścia z klatki schodowej do piwnicy 3. Zamknięcie klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI30
6	MK-0231/25/07/MZ MOK.0231.104.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon XIa (XIII)	1. Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 2. Zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI30 wyjścia z klatki schodowej do piwnicy 3. Zamknięcie klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI30.
7	MK-0231/29/07/MZ MOK.0231.108.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon XVII	1. Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 2. Zamknięcie drzwiami klatki schodowej o odporności ogniowej EI30 wejścia a klatki schodowej do piwnicy
8	MK-0231/30/07/MZ MOK.0231.109.11.MZ	18.01.2007 20.07.2011	Pawilon XIX	1. Zamknięcie drzwiami i wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu. 2. Zamknięcie drzwiami EI30 wejścia z klatki schodowej do piwnicy. 3. Zamknięcie klatki schodowej prowadzącej na strych drzwiami o odporności ogniowej EI 30